

Curitiba, 16 de setembro de 2025.

Exmo. Sr.

Jadir Soares

Presidente

Poder Legislativo de Campo Mourão

R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488

87302-220 – Campo Mourão - PR

contato@campomourao.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO DE MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MANIFESTAÇÃO DA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Em resposta ao Ofício 624/2025 Gab/Pres, através do qual são solicitadas informações e esclarecimentos acerca das quedas de energia elétrica no Município de Campo Mourão, especificamente nos bairros Jardim Couty Club, Jardim Flora, Jardim Francisco Ferreira Albuquerque, Jardim Gutierrez, Jardim Laura, Jardim Araucária e Vila Teixeira, tem-se a esclarecer o que segue.

A Copel reconhece a energia elétrica como um serviço essencial ao desenvolvimento das atividades urbanas e rurais. No entanto, embora indesejadas, interrupções no fornecimento podem ocorrer, uma vez que os sistemas de distribuição estão sujeitos a diversos fatores externos, como condições climáticas adversas, acidentes provocados por terceiros, interferência de animais ou vegetação na rede elétrica, atos de vandalismo, entre outros eventos imprevistos.

Interrupções provocadas por condições climáticas severas, como queda de postes e rompimento de cabos — frequentemente causadas pela queda de árvores sobre a rede — exigem um tempo maior para o restabelecimento, devido à complexidade dos reparos. Essa demora é reconhecida e regulamentada pela ANEEL.

Comprometida com a manutenção dos índices de continuidade dentro dos padrões estabelecidos pela ANEEL, a Companhia realiza continuamente a análise do desempenho e das características de seus circuitos elétricos. Essa prática permite a implementação de medidas estruturais e ações de manutenção de forma eficiente e equilibrada em toda a área de concessão.

Dessa forma, serão realizadas inspeções nos circuitos que atendem ao local mencionado, a fim de identificar eventuais necessidades de adequações e assegurar a confiabilidade do fornecimento de energia.

1 - A conclusão dessas atividades está prevista para novembro de 2025:

Alimentador	Programa de Manutenção
Farroupilha	2025016921
Frifeme	2025012218

Ressaltamos que o prazo estimado para a realização das atividades poderá ser prorrogado em função de ajustes na programação ou de condições climáticas adversas.

Durante esse período, nossas equipes técnicas realizarão todas as avaliações necessárias para assegurar a qualidade e a confiabilidade da rede.

2 - Em atenção ao questionamento apresentado acerca das cobranças consideradas abusivas nas faturas de energia elétrica, “especialmente no período em que não houve leitura presencial por parte dos leituristas”, esclarecemos que a emissão das faturas é realizada de forma individual, considerando o histórico de consumo de cada unidade consumidora. Portanto, para que seja possível proceder à devida análise e prestar os esclarecimentos cabíveis em cada situação, é imprescindível que o próprio titular da unidade consumidora entre em contato com nossos canais oficiais de atendimento 0800 5100116 ou www.copel.com. Tal procedimento é necessário em razão do caráter individualizado das informações, que demandam a confirmação de dados pessoais e o acesso ao histórico específico da fatura.

3 – Quais investimentos foram realizados pela Copel no município de Campo Mourão nos últimos dois anos?

HISTÓRICO INVESTIMENTOS							
PROGRAMAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Atendimento a consumidores	R\$ 2.382.570,55	R\$ 1.144.229,55	R\$ 1.323.279,76	R\$ 1.490.193,69	R\$ 2.771.619,94	R\$ 6.588.318,71	R\$ 15.700.212,20
Melhorias/Manutenção (Inv)	R\$ 994.640,51	R\$ 838.923,53	R\$ 1.172.870,60	R\$ 2.076.346,91	R\$ 1.380.519,35	R\$ 1.421.925,26	R\$ 7.885.226,16
Obras AT		R\$ 643.132,22			R\$ 2.188.229,89	R\$ 564.310,13	R\$ 3.395.672,24
Programa de Obras RDs	R\$ 3.516.401,05	R\$ 182.851,87	R\$ 550.086,93	R\$ 1.789.239,36	R\$ 953.181,55	R\$ 1.871.246,84	R\$ 8.863.007,60
Total	R\$ 6.893.612,11	R\$ 2.809.137,17	R\$ 3.046.237,29	R\$ 5.355.779,96	R\$ 7.293.550,73	R\$ 10.445.800,94	R\$ 35.844.118,20

PREVISÃO INVESTIMENTOS 2025			
Redes MT	SEs/LDAT	REI	TOTAL
R\$ 10.846.737,18	R\$ 64.972.269,22	R\$ 0,00	R\$ 75.819.006,40

PREVISÃO OBRAS INCORPORAÇÃO RD 2025
Incorporação
1.646.898,82

4 – Em relação aos problemas de fiação desalinhada e altura inadequada dos fios, fora dos padrões de segurança e normatização, quais providencias serão tomadas pela empresa para a correção?

De forma a identificar possíveis problemas nas fiações, registramos os protocolos para manutenção de rede que atende a região. A execução de tais protocolos está prevista para ser concluída até o mês de outubro/2025:

Alimentador	Programa de Manutenção
Algolim	2025025341
Marcondes	2025025343
Pereira	2025025344

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais entendidos necessários.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Dionizio Ribeiro Ambrózio

Gerente de Divisão

Desempenho do Sistema Elétrico - VDSED

Copel Distribuição S.A.

e-Protocolo: 24.548.132-2

Documento: **Minuta_OFICIO_624.2025_C.MOURAO_revDRTC.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Dionizio Ribeiro Ambrozio (XXX.037.889-XX)** em 16/09/2025 15:08 Local: COPEL/DIS/DOP/SOD/DDCQ/VDSED.

Assinatura Simples realizada por: **Renata Maraccini Franco (XXX.742.889-XX)** em 16/09/2025 15:42 Local: COPEL/VPJC/SJU/DRTC.

Inserido ao protocolo **24.548.132-2** por: **Liliana Raddi Bentivoglio** em: 16/09/2025 15:02.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d5e947b29bba8db9619a4e6a0e89afb7.



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - FONE(44) 3518-5050 - CEP 87302-220
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR



Ofício nº 624/2025 - GAB/PRES.

Campo Mourão, 13 de agosto de 2025.

Senhora Gerente Geral,

Considerando que foi aprovado por unanimidade em Plenário na 21ª Sessão Ordinária deste Poder Legislativo, o **Requerimento** protocolado sob nº **276/2025**, anexo, de autoria do Vereador **Marcio Berbet**, solicitamos o atendimento do pleito ali exposto.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:
JADIR SOARES
Presidente - Poder Legislativo
de Campo Mourão-PR
006.017.919-83
21/08/2025 10:33:02

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Jadir Soares
Presidente

À Senhora
Gerente Geral **Josane Karine Alves Correia**,
Copel - Companhia Paranaense de Energia
Rua Santa Catarina, 1932.
87300-410 - Campo Mourão - PR
/apl

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/08/2025 10:33:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.lpm.com.br/pa9d2b6014d782>.





PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET

REQUERIMENTO

PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Protocolo N.º 276 / 2025

Campo Mourão, 22 / 7 / 25 Horas 09:04

marcelo

PROTOCOLISTA

FAVORÁVEL À TRAMITAÇÃO

05 / 08 / 25

Yodir
PRESIDENTE

	UNANIMIDADE	MAIORIA
APROVADO POR	X	
REMETIDO		
RECEBADO		
Sala das Sessões, 11 / 08 / 2025		
PRESIDENTE		

O Vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo Artigo 137, inciso IV do Regimento Interno desta Casa de Leis **REQUER** à Mesa Diretiva, ouvido o Soberano Plenário, que seja remetido expediente a **COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL**, solicitando as seguintes informações e esclarecimentos sobre os serviços prestados no Município de Campo Mourão:

1. Quais medidas têm sido adotadas pela COPEL para solucionar as constantes faltas de energia elétrica que vêm afetando diversos bairros do município, como "Jardim Country Club, Jardim Flora, Jardim Francisco Ferreira Albuquerque, Jardim Gutierrez, Jardim Laura, Jardim Araucária e vila Texeira?
2. Qual a justificativa para as cobranças consideradas abusivas nas faturas de energia, especialmente no período em que não houve leitura presencial por leituristas?
3. Quais investimentos foram realizados pela COPEL no município de Campo Mourão nos últimos dois anos?
4. Quais são os investimentos e melhorias previstas para os próximos dois anos no município?
5. Em relação aos problemas de fiação desalinhada e altura inadequada dos fios, fora dos padrões de segurança e normatização, quais providências serão tomadas pela empresa para a correção?

MARCIO
BERBET

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 22/07/2025 08:53:03 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://cui.ipm.com.br/p3d667030c8b7>





PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação decorre de inúmeras reclamações recebidas por este Gabinete, feitas por moradores de diversos bairros da cidade.

As interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica, a cobrança irregular nas faturas, somadas à precariedade na estrutura da rede elétrica, têm gerado insegurança, prejuízos materiais e indignação popular.

É dever da concessionária garantir a qualidade e a regularidade dos serviços públicos prestados, em observância às normas da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e às legislações vigentes.

Visando justamente, a boa gestão pública por parte do Poder Executivo, e o bom trabalho de fiscalização do Vereador, é que buscamos o presente requerimento para devido levantamento dos fatos, e registro das devidas respostas, para apuração dos fatos aqui elencados, como organizar futuras ações preventivas.

Sem mais, seja remetido ao Soberano Plenário.

**SALA DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO
DE CAMPO MOURÃO**, Estado do Paraná, em 22, de julho de 2025.



Assinado digitalmente por:
MARCIO BERBET
Vereador
22/07/2025 08:53:18
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Marcio Berbet.
Vereador

**MARCIO
BERBET**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/07/2025 08:53 - 03.00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p3d967f390c8n7>.

